

Nº Expediente: 35/14

Objeto: Suministro e instalación de un Equipo de presión tipo Hydro 3NX 32/10 para el riego del Parque del Oeste.


RESOLUCIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Visto el Informe sobre modificación del contrato elaborado por el Encargado del Parque del Oeste de fecha 12 de enero de 2015, el Informe del Servicio Jurídico de 13 de enero de 2015, la propuesta de modificación y el resto de documentos que constan en el expediente, dispongo:

1º) Aprobar la modificación del contrato de Suministro e instalación de un Equipo de presión tipo Hydro 3NX 32/10 para el riego del Parque del Oeste, en los términos indicados en el Informe de 12 de enero de 2015 del Encargado General del Parque del Oeste.

2º) Notificar la presente Resolución, junto con el Informe de 12 de enero de 2015 del Encargado General del Parque del Oeste, a Aljardin Ingenieros, S.L., como adjudicatario del contrato.

Málaga, a 14 de enero de 2015.



Fdo. Raúl Jiménez Jiménez
Presidente del Consejo de Administración.

A/T D. MIGUEL OTAMENDI AGUADO – DIRECTOR GERENTE

De / From D. EDUARDO LÓPEZ RUIZ ENCARGADO GNRAL PARQUE DEL OESTE

Copia a D. ARMANDO VELA PRIETO

Copia a /:

Fecha / Date: 12 de Enero de 2015

Referencia – Cambio de motor de presión

Comunico que el grupo de presión a instalar para el riego en el Parque del Oeste, con la empresa, Aljardin Ingenieros. Se va a modificar, ya que el grupo de presión de 25 cv de 8" queda fuera de curva de trabajo, Hidro 3NX-32/10, este grupo trabaja al máximo de 8.5".

se va a cambiar por un grupo de presión tipo Hidro 3NX-42/4 + mas rotación con motor de 20 cv y bomba 10" para que el punto de trabajo este centrado en medio de la curva de trabajo; por el mismo coste que el anterior, sin que varié las características del contrato.



**D. Eduardo López Ruiz
E. General Parque del Oeste**

